



Директору МКОУ
«Ненашевская СОШ»

Усиковой Е.В.

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ЗАОКСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 52

Заокский, Россия, 301000

7.03.2024 № *7.03-2024*

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о
пожарной безопасности**

Прокуратурой Заокского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в сфере защиты прав несовершеннолетних в части соблюдения требований, предъявленных к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Ненашевская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МКОУ «Ненашевская СОШ»)

Статья 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В соответствии со п.3 ст.17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статьей 3 "Конвенции о правах ребенка" от 15.09.1990 (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) предусмотрено, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения между органами государственной власти, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами,

Прокуратура Заокского района Тульской области

30 № 040259

№ 7-03-2023/Прдп147-24-2070/006

регулируются Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 –ФЗ).

Согласно ст. 1, ст. 3 названного Федерального закона пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относится разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, установлены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – Правила противопожарного режима).

Согласно п. 60 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В соответствии с п. 4.1.2 Приказа МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» эвакуационные пути в пределах помещения

должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки совместно с представителем ОНДиПР по Алексинскому и Заокскому районам выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

В ходе проверки, в задании МКОУ «Ненашевская СОШ» в нарушении п. 60 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте образовательного учреждения руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей, эвакуационный выход в столовой огорожен посторонними предметами.

Выявленные в ходе проверки нарушения прямо указывают на то, что требования пожарной безопасности в МКОУ «Ненашевская СОШ» соблюдаются не в полной мере. При таких обстоятельствах существует угроза причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, находящихся МКОУ «Ненашевская СОШ».

Несоблюдение МКОУ «Ненашевская СОШ» требований законодательства о пожарной безопасности нарушают гарантированные федеральным законодательством права несовершеннолетних на жизнь и здоровье.

Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям, стало ненадлежащее отношение к требованиям действующего законодательства со стороны ответственных должностных лиц МКОУ «Ненашевская СОШ» при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Заокского района и принять меры, направленные на устранение указанных выше нарушений законодательства и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
3. Представление об устранении нарушений закона подлежит безотлагательному рассмотрению.
4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Заокского района.

Прокурор района

советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'Прокурор района' and 'советник юстиции'.

Р.С. Петрухин

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ненашевская средняя общеобразовательная школа»**

301016, Тульская область, Заокский район, с. Ненашево, ул. Кирова, д. 11а
тел. 8 (48734) 3-01-67

ОГРН 1024103674003, ИНН 7126012159, КПП 712601001

БИК 017003983, к/с 40204810445370000059, р/с 03231643706220006600

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула

от 25.06.2024г.

исх.№56

Прокурору района
советнику юстиции
Р.С. Петрухину
директора МКОУ
«Ненашевская сош»
Усиковой Е.В.

Ответ

на Представление №7-03-2024 от 28.05.2024г.

О результатах рассмотрения представления №7-03-2024 от 28.05.2024 об
устранении нарушений законодательств о пожарной безопасности

1. Представление рассмотрено с участием прокурора на совещании при директоре школы 25.06.2024г.
2. Харитоненковой Надежде Александровне, заместителю директора по безопасности образовательного процесса, Щегловой Лидии Ивановне, заведующей хозяйством, объявлено замечание за допущенные нарушения (копия приказа прилагается)
3. Нарушения устранены. Заключен контракт на приобретение новых огнетушителей, эвакуационный выход в столовой освобожден от посторонних предметов.
4. Дополнительно с Харитоненковой Надеждой Александровной, заместителем директора по безопасности образовательного процесса, Щегловой Лидией Ивановной, заведующей хозяйством, проведена работа по изучению Федерального закона № 69-ФЗ.

Директор школы: _____ /Усикова Е.В./

